О расхождении в данных почасового и посуточного учета энергии

В Web-странице счетчиковBINOM3 с версией ПО 1.01.03.39 и ниже, при формировании **Интегрального акта учета энергии** для получения исходных данных используется Web-запрос, в котором данные из вещественного типа переводятся в два целочисленных значения, представляющие целую и дробную часть вещественного числа.
При этом дробная часть ограничена5 разрядами после запятой. Это может приводить к расхождению в 5 знаке после запятой в данных почасового учета энергии, полученных из **Интегрального акта учета энергии**, и данных посуточного учета энергии, полученных из **Отчета по электроэнергии**.

Для получения более точных данных почасового учета энергии необходимо обратиться к данным из профиля нагрузки счетчика. Эти данные доступны на Web-сервере счетчика в разделе **Параметры присоединения->Учет энергии: Профиль 1**.

В счетчиках BINOM3, начиная с версии 1.01.03.44, данные **Интегрального акта учета энергии** соответствуют данным **Отчета по электроэнергии.**